

HSBC 300 L cool

COMBIBOILER

PRODUCTNR.: 238826

Bespaar zeer veel ruimte

Als een ruimtebesparende opstelling van verschillende functies belangrijk is, geniet deze combiboiler een sterke voorkeur. U installeert niet twee individuele boilers naast elkaar, maar gebruikt een toestel waarbij de warmwaterboiler en het buffervat bovenop elkaar zijn geplaatst. Zo hoeft u slechts de helft van de ruimte voor de opstelling in te plannen.

Regeling gemakkelijk beheren Wij hebben de beide uitvoeringen van deze combiboiler precies afgestemd op het gebruik ervan in combinatie met een van onze warmtepompen in de eengezinswoning. Omdat de warmtepompmanager WPM in het toestel is voorzien, kunt u de toestellen bijzonder eenvoudig regelen.



De belangrijkste kenmerken

Combinatietoestel bestaande uit warmwatervat en buffervat

Voor een groter warmwatercomfort

Halveert het benodigde opsteloppervlak van individuele boilers

Compact, systeemveilig en energiebesparend

Perfect geschikt voor de combinatie met warmtepomp

Kan naar wens in verwarming of koeling worden geïntegreerd

Aansluiting van twee verwarmingscircuits mogelijk

Met geïntegreerde warmtepompmanager voor de nog snellere montage van de volledige installatie (niet bij elke variant)

Warmwaterboiler met 270 liter en buffervat met een inhoud van 100 liter



| | |
|-----------|-----------------|
| Type | HSBC 300 L cool |
| Bestelnr. | 238826 |

Technische kenmerken

| | |
|--|---------------------|
| Energierendementsklasse | B |
| Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C | 1,50 kWh |
| Gewenste inhoud warmwaterboiler | 270 l |
| Nominale inhoud buffervat | 100 l |
| Oppervlakte warmtewisselaar | 3,20 m ² |
| Inhoud warmtewisselaar | 21 l |
| Hoogte | 1918 mm |
| Breedte | 680 mm |
| Diepte | 910 mm |
| Kantelmaat | 2123 mm |
| Gewicht | 248 kg |

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.